

**Сведения о наличии свободной мощности
для технологического присоединения потребителей ПС 110-35 кВ МЭС**

№	Район	Наименование подстанции	Параметры трансформаторов				Существующая максимальная мощность по рамерам, МВА	Резерв мощности для технологического присоединения, МВА	Место размещения ПС	Примеч.
			№ тр-ра	S, МВА	Класс напряжения, кВ	Год ввода трансформатора				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Могилевский	ПС 110/10 Могилев-220	3	6,3	10		2,50	3,80	г. Могилев ул. 30 Победы	
2		ПС 110/35/10 кВ Западная	1	16	35	2007	5,18	6,76	г. Могилев ул. Бялыницкого-Бирули	
			2	16	10					
3		ПС 110/10/6 кВ Куйбышевская	1	40,5	10	1971	9,15	24,28	г. Могилев ул. Химиков	
			2	40,5	6					
4		ПС 110/10/6 кВ Металлургическая	1	25	10	1978	7,19	10,44	г. Могилев ул. Курако	
			2	25	6					
5		ПС 110/10 кВ Заднепровская	1	16	10	1982	11,31	Отсутствует для обеспечения категорированности электроснабжения	г. Могилев ул. Габровская	
			2	25	10	1987	9,37			
6		ПС 110/10 кВ Силикатная	1	10	10	1996	2,42	2,52	ул. Могилев ул. Криулина	
			2	16	10	1993	5,06			
7		ПС 110/10 кВ Электродвигатель	1	25	10	1980	8,93	8,91	г. Могилев ул. Королева	
			2	25	10	1972	7,16			
8		ПС 110/10 кВ Промузел	1	10	10	1986	2,61	6,53	г. Могилев Гомельское шоссе	
	2		10	10	2009	0,86				
9	ПС 110/10/6 кВ Автозавод	1	80	10	1975	13,24	54,70	г. Могилев Витебский проспект		
		2	80	10	1978	12,06				
		3	10	6	1975	2,05	4,23			
		4	10	6	1975	3,72				
10	ПС 110/10 кВ Луполово	1	10	10	2004	4,44	5,56	г. Могилев ул. Кутепова	<i>резерв</i>	
		2	10	10	2004	0,00				
11	ПС 110/10 кВ Сельмаш	1	40	10	1989	8,65	27,97	г. Могилев ул. Крупской		
		2	40	10	1978	14,57				
12	ПС 110/10 кВ КШТ	1	32	10	1974	8,54	23,46	г. Могилев пр-т Мира		
		3	40	10	1981	18,71				
13	ПС 110/10 кВ Индустриальная	1	40	10	2012	9,29	30,71	г. Могилев Гомельское шоссе	<i>резерв</i>	
		2	40	10	2012	0,00				
14	ПС 110/10 кВ Машенаки	1	2,5	10	1990	0,00	2,10	н.п. Машенаки	<i>резерв</i>	
		2	2,5	10	1991	0,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		ПС 110/10 кВ Тараново	1	6,3	10	1985	0,09	6,21	н.п. Тараново	
16		110/35/10 кВ Лыково	1	4	10	1982	0,00		3,53	н.п. Лыково
			2	6,3	10	1985	0,47			
17		35/10 кВ Вейно	2	4	10	1973	1,42	2,58	н.п. Вейно	
18		ПС 110/10 Присно	1	25	10	2010	4,13	20,87	н.п. Присно	резерв
			2	25	10	2010	0,00			
19		ПС 110/10 кВ Аэропорт	1	10	35	1980	2,16	7,84	н.п. Никинитичи	резерв
					10					
			2	10	35	1992	0,00			
20		ПС 110/10 кВ Мосток	1	2,5	10	1981	0,95	1,55	н.п. Мосток	
21		ПС 110/35/10 кВ Хоново	1	6,3	35	1974	0,00	4,42	н.п. Хоново	резерв
					10					
			2	6,3	35	1997	1,88			
22		ПС 110/10 кВ Межисетки	1	6,3	10	1978	2,41	7,30	н.п. Межисетки	резерв
	2		6,3	10	1979	0,00				
	3		10	10	2013	2,89				
23	ПС 110/10 кВ Зарестье	1	2,5	10	1973	0,71	1,79	н.п. Зарестье		
24	ПС 110/10 кВ Махово	1	3,2	10	1982	0,00	2,08	н.п. Махово	резерв	
		2	2,5	10	1986	0,42				
25	ПС 110/10 кВ Буйничи	1	10	10	1968	1,79	8,21	н.п. Буйничи		
26	ПС 110/10 кВ Князевка	1	6,3	10	1988	0,34	5,96	н.п. Князевка		
27	ПС 110/10 кВ Хатки	1	6,3	10	1992	1,12	5,18	н.п. Хатки		
28	Белыничский	ПС 110/35/10 кВ Белыничи	1	6,3	10	1983	0,00	Отсутствует для обеспечения категорированности электроснабжения	г. Белыничи ул. Дайнеко	резерв
			2	10	35	1973	7,12			
				10						
29		ПС 110/10 кВ Падевичи	1	2,5	10	1974	0,08	2,42	н.п. Заполье	
30		ПС 35/10 кВ Каменица	1	4	10	1986	0,94	3,06	н.п. Каменица	резерв
			2	4	10	1974	0,00			
31		ПС 35/10 кВ Карповка	1	2,5	10	1979	0,45	2,05	н.п. Малиновка	
32		ПС 110/10 кВ Забавы	1	2,5	10	1985	0,43	2,07	н.п. Большая Мощаница	
33		ПС 35/10 кВ Друть	1	1	10	1978	0,05	0,95	н.п. Друть	
34		ПС 35/10 кВ Стехово	1	2,5	10	1986	0,19	2,31	н.п. Стехово	
35		ПС 110/35/10 кВ Быхов	1	10	10	1980	3,00	9,85	г. Быхов ул. Мичурина	резерв
			2	10	35	1976	3,45			
			10							
36		ПС 110/35/10 кВ Годылево	1	10	35	1969	2,22	4,08	н.п. Годылево	резерв
			2	6,3	10	1974	0,00			
37		ПС 35/10 кВ Ухлясть	1	1,6	10	1967	0,26	0,74	н.п. Грушевка	резерв
			2	1	10	1975	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	Быховский	ПС 35/10 кВ Воронино	1	2,5	10	1984	0,00	1,53	н.п. Воронино	<i>резерв</i>	
			2	1,8	10	1983	0,27				
39			ПС 110/10 кВ Тощица	1	2,5	10	1978	0,30	2,20	н.п. Тощица	
40		ПС 35/10 кВ Пролетарий	1	1,6	10	1977	0,50	1,10	н.п. Пролетарий	<i>резерв</i>	
			2	1,8	10	1985	0,00				
41			ПС 35/10 кВ Кипячи	1	1	10	1968	0,13	9,87	н.п. Кипячи	
42		ПС 110/35/10 кВ Кр. Беларусь	1	6,3	35	1990	0,70	0,90	н.п. Красная Беларусь	<i>резерв</i>	
					10						
				2	1,6	10	1982	0,00			
43			ПС 35/10 кВ Косичи	1	4	10	1973	0,64	3,36	н.п. Косичи	
44		ПС 35/10 кВ Болонов Селец	1	2,5	10	1980	0,24	2,26	н.п. Болонов Селец-2		
45		ПС 110/10 кВ Восток	1	6,3	10	1981	0,30	6,00	н.п. Восток		
46		ПС 35/10 кВ Чечевичи	1	2,5	10	1988	0,18	2,32	н.п. Чечевичи		
47	Горецкий	ПС 110/35/10 кВ Горки Южная	1	16	35	1977	6,76	4,40	г. Горки ул. Мира		
					10						
2			35		1973						4,84
				10							
48		ПС 35/10 кВ Горки Северная	1	10	10	1989	2,24	3,00	г. Горки ул. Тимирязева		
			2	6,3	10	1984	1,06				
49		ПС 110/10 кВ Тушково	1	6,3	10	1989	0,78	5,52	н.п. Тушково	<i>резерв</i>	
			2	6,3	10	1989	0,00				
50			ПС 35/10 кВ Каменка	1	1,6	10	1970	0,23	1,37	н.п. Каменка	
51		ПС 35/10 кВ Ленино	1	1,6	10	1970	0,00	0,86	н.п. Ленино	<i>резерв</i>	
	2		2,5	10	1981	0,74					
52	ПС 35/10 кВ Сова	1	1,8	10	1969	0,53	1,60	н.п. Сова	<i>резерв</i>		
		2	1,6	10	1981	0,00					
53	ПС 35/10 кВ Кузовино	1	2	10	1982	0,00	1,41	н.п. Кузовино	<i>резерв</i>		
		2	2,5	10	1984	0,59					
54	ПС 35/10 кВ Дубовый Угол	1	4	10	1989	0,37	3,63	н.п. Дубовый Угол	<i>резерв</i>		
		2	4	10	1977	0,00					
55	ПС 35/10 кВ Любиж	1	2,5	10	1984	0,64	1,86	н.п. Любиж	<i>резерв</i>		
		2	4	10	1977	0,00					
56		ПС 35/10 кВ Запрудье	1	2,5	10	1980	0,65	1,85	н.п. Запрудье		
57	ПС 110/35/10 кВ Ходоровка	1	1,8	10	1992	0,00	0,88	н.п. Ходоровка	<i>резерв</i>		
		2	10	35	1992	0,92					
				10							
58	ПС 110/35/10/6 кВ Дужки	1	16	35	1974	2,00	2,36	н.п. Дужки	<i>резерв</i>		
				6							
		2		10						6	1974
			3	2,5	10	1982	0,14				
59	ПС 110/35/10 кВ Дрибин-110	1	6,3	35	1996	1,08	5,22	г.п. Дрибин ул. Темнолесенская	<i>резерв</i>		
				10							
		2		10						35	1997
		10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
60	Дрибинский	ПС 35/10 кВ Дрибин-35	1	4	10	1992	0,00	2,86	г.п. Дрибин ул. Ленина	<i>резерв</i>				
			2	4	10	1990	1,14							
61		ПС 35/10 кВ Первомайская	1	4	10	1977	0,64	3,36	н.п. Щекотово					
62		ПС 35/10 кВ Белая	1	6,3	10	1999	1,14	1,36	н.п. Белая	<i>резерв</i>				
	2		2,5	10	1993	0,71								
63	ПС 110/10 кВ Пудовня	1	6,3	10	1993	1,83	2,64	н.п. Пудовня						
		2	6,3	10	1993	1,83								
64	Круглянский	ПС 35/10 кВ Круглое-35	1	4	10	1973	2,09	1,91	г. Круглое ул. Комарова	<i>резерв</i>				
			2	4	10	1975	0,00							
65		ПС 110/35/10 кВ Круглое-110	1	16	35 10	1989	1,88	14,12	г. Круглое Победы ул.					
			2	4	10	1987	0,85							
66		ПС 35/10 кВ Тетерино	1	4	10	1993	0,98	2,17	н.п. Тетерино					
67		ПС 35/10 кВ Шепелевичи	1	4	10	1973	0,28	3,72	н.п. Шепелевичи					
68		ПС 35/10 кВ Рубеж	1	1,6	10	1989	0,28	1,32	н.п. Рубеж					
69		ПС 110/10 кВ Грибино	1	2,5	10	1993	0,31	2,19	н.п. Грибино	<i>резерв</i>				
			2	6,3	10	1993	0,00							
70	Чаусский	ПС 110/35/10 кВ Чаусы	1	10	35 10	1976	4,30	5,70	г. Чаусы ул. Первомайская					
			2	10	35 10	1976	0,00							
71			ПС 110/10 кВ Волковичи	1	6,3	10	1979				0,42	5,88	н.п. Волковичи	
72			ПС 110/10 кВ Красница	1	2,5	10	1982				0,53	1,97	н.п. Красница	
73		ПС 110/10 кВ Дужеvшина	1	2,5	10	1980	0,19	2,31	н.п. Дужеvка					
74		ПС 35/10 кВ Радучи	1	2,5	10	1986	0,24	1,36	н.п. Радучи	<i>резерв</i>				
			2	1,6	10	1969	0,00							
75		ПС 35/10 кВ Лапени	1	2,5	10	1977	0,58	1,92	н.п. Лапени					
76		ПС 35/10 кВ Хотетово	1	2,5	10	1988	0,37	2,13	н.п. Хотетово					
77		ПС 110/10 кВ Хацковичи	1	6,3	10	1988	0,10	6,20	н.п. Хацковичи					
78		ПС 110/10 кВ Голочевка	1	2,5	10	1988	0,10	2,40	н.п. Голочевка					
79		ПС 35/10 кВ Лънозавод	1	2,5	10	1991	0,27	2,23	н.п. Лънозавод					
80		ПС 110/35/10 кВ Осиновка	1	6,3	35 10	1991	0,19	3,81	н.п. Осиновка	<i>резерв</i>				
			2	4	10	1991	0,00							
81		Ский	ПС 110/35/10 кВ Шклов	1	25	35 10	1979	5,32	11,11	г. Шклов пер. Парковый				
	2			25	35 10	1997	8,57							
82	ПС 110/10 кВ Каменные Лавы		1	3,2	10	1984	0,77	2,43	н.п. Каменные Лавы					
83	ПС 110/35/10 кВ Староселье		1	4	10	1977	0,00	1,98	н.п. Староселье	<i>резерв</i>				
		2	10	10	2013	2,02								
84	ПС 35/10 кВ Черноручье	1	4	10	1989	0,50	0,76	н.п. Черноручье	<i>резерв</i>					
		2	1,8	10	1967	0,00								
85	ПС 35/10 кВ Забролье	1	2,5	10	1975	0,61	0,76	н.п. Забролье						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Шклов	ПС 35/10 кВ Загородье	2	2,5	10	1981	0,40	0,76	н.п. Загородье	
86		ПС 35/10 кВ Фащевка	1	2,5	10	1977	0,76	1,74	н.п. Фащевка	
87		ПС 35/10 кВ Городище	1	2,5	10	1986	0,26	1,93	н.п. Городище	
			2	2,5	10	1977	0,30			
88		ПС 110/10 кВ КСМ	1	6,3	10	1991	0,00	2,75	г. Шклов пер. Молодежный	<i>резерв</i>
			2	6,3	10	1977	3,55			
89		ПС 110/10 кВ Толкачи	1	6,3	10	1992	1,78	4,52	н.п. Толкачи	
90		ПС 110/10 кВ Александрия	1	6,3	10	2006	0,00	5,17	н.п. Александрия	<i>резерв</i>
			2	6,3	10	2011	1,13			
91		ПС 110/10 кВ Заводская	1	40	10	2006	6,97	30,05	г. Шклов ул. 1-ая Заводская	
	2		40	10	2006	2,98				